

Зарегистрирована

ОНД и ПР по Грозненскому
Муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

" 12 " 09 20 24 г.

Регистрационный № 96-204-000-0026

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Иман» с.Горячесточненская Грозненского района.
2. Функциональное назначение Ф 1.1.
3. Собственник объекта защиты: Управление дошкольным образованием Грозненского района.
4. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1092034002830.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2004006656.
6. Место нахождения объекта защиты: 366012, Чеченская Республика Грозненский район с.Горячесточненская ул.Крайняя д.6
7. Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты: 366012, Чеченская Республика Грозненский район с.Горячесточненская ул.Крайняя д.6, телефон: (8905)-345-55-03 электронный адрес; mdou-goryacheistoc@mail.ru.
8. Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
2009г.

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	4 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	534,8 кв.м.
1.7	Объем здания	534,8.м.
1.8	Количество этажей	1
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (аналоговая), система оповещения о пожаре 2-го типа), 2ПГ
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
2.1	Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст.6 Федерального закона № 123-	

	ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент требования пожарной безопасности».		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
3.1	Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование Противопожарно го мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/н е выполняется
4.1	Противопожарн ые расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123- «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013; ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	выполняется
4.2	Наружное противопожарно е водоснабжение	Федеральный закон №123- «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020; ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства	выполняется

		РФ от 16.09.2020 №1479	
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-«Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013; а п.п.8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.15; 8.16; 8.17; 8.18; ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-«Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2020; ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-«Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020; ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-«Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2020; ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	выполняется

4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-«Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020; ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-«Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020; ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 П.; 1,2,3,4,5,9,10,12,13,16,17,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,3	выполняется

противопожарны й режим	7,41,42,43,48,49,50,51,52,54,55,5 6,60,65,66,67,71,79,88-92..	
---------------------------	--	--

Настоящая декларация разработана
Заведующим МБДОУ «Иман»
ст. Горячеисточненская
Грозненского района
Идрисовой Ирсой Мовлаевной

(фамилия, имя, отчество)

" " « » . 20 г.


(Подпись)